

Для заполнения опросного листа:

а) заполните данными

б) отметьте нужные поля

Заказчик

Название объекта

Дата заполнения

Количество выключателей в данной комплектации


Для другой комплектации необходимо заполнить новый опросный лист

Базовая комплектация выключателя (обязательный комплект поставки)

Исполнение

Межполюсное расстояние, мм	145	185	240
Выкатное	<input type="checkbox"/> SIFDJT0007	<input type="checkbox"/> SIFDJT0008	<input type="checkbox"/> SIFDJT0009

Выключатель



6 кВ	145	185	240
25 кА	630 А	<input type="checkbox"/> 62100	
	1250 А	<input type="checkbox"/> 62102	
	2500 А		<input type="checkbox"/> 62116
31,5 кА	630 А	<input type="checkbox"/> AAV47613	<input type="checkbox"/> 62104
	1250 А	<input type="checkbox"/> AAV47615	<input type="checkbox"/> 62106
	2500 А		<input type="checkbox"/> 62117
40 кА	630 А		<input type="checkbox"/> AAV47617
	1250 А		<input type="checkbox"/> AAV47619
	2500 А		<input type="checkbox"/> 62118
10 кВ			
25 кА	630 А	<input type="checkbox"/> 62101	
	1250 А	<input type="checkbox"/> 62103	
	2500 А		<input type="checkbox"/> 62119
31,5 кА	630 А	<input type="checkbox"/> AAV47614	<input type="checkbox"/> 62105
	1250 А	<input type="checkbox"/> AAV47616	<input type="checkbox"/> 62107
	2500 А		<input type="checkbox"/> 62120
40 кА	630 А		<input type="checkbox"/> AAV47618
	1250 А		<input type="checkbox"/> AAV47620
	2500 А		<input type="checkbox"/> 62121

В состав выключателя входит:

- 6 переходных шин;
- 6 групп втычных контактов;
- сигнальный контакт положения "испытание";
- механизм блокировки двери отсека выключателя;
- скользящий контакт заземления;
- выкатная тележка с червячным механизмом;
- 1 устройство для открывания штоков;
- 1 блок из 4 блок-контактов положения "Отключен/включен" (OF);
- счетчик операций (CDM).

Установочные размеры


Межполюсное расстояние, мм	145	185	240
Установочные размеры	<input type="checkbox"/> 62125	<input type="checkbox"/> 62153	<input type="checkbox"/> 62154

Основные параметры

Частота 50 - 60 Гц	<input checked="" type="checkbox"/> SIFDJT0003
Схема вторичных цепей выключателя	<input checked="" type="checkbox"/> 62150
Сертификат контрольных испытаний	<input checked="" type="checkbox"/> SIFDJT0070

Элементы управления выключателем

Мотор-редуктор MCH



24 - 30 В пост. тока	<input type="checkbox"/> 59162
48 - 60 В пост. / перем. тока	<input type="checkbox"/> 59163
100 - 125 В пост. тока	<input type="checkbox"/> 59164
200 - 250 В пост. тока	<input type="checkbox"/> 59165
100 - 130 В перем. тока	<input type="checkbox"/> 59166
200 - 240 В перем. тока	<input type="checkbox"/> 59167

Катушка включения XF



24 - 30 В пост. тока / 24 В перем. тока	<input type="checkbox"/> 59145
48 - 60 В пост. тока / 48 В перем. тока	<input type="checkbox"/> 59146
100 - 130 В пост. / перем. тока	<input type="checkbox"/> 59147
200 - 250 В пост. / перем. тока	<input type="checkbox"/> 59148


Катушка отключения MX1



24 - 30 В пост. тока / 24 В перем. тока	<input type="checkbox"/> 59133
48 - 60 В пост. тока / 48 В перем. тока	<input type="checkbox"/> 59134
100 - 130 В пост. / перем. тока	<input type="checkbox"/> 59135
200 - 250 В пост. / перем. тока	<input type="checkbox"/> 59136

Подключение низковольтных цепей управления

Низковольтный 18-контактный разъем



Низковольтный 18-контактный разъем	<input type="checkbox"/> 62151
------------------------------------	--------------------------------


Позволяет подключить:

- 1 мотор-редуктор MCH;
- 1 катушку включения XF;
- 1 катушку отключения MX;
- 1 контакт готовности к включению PF;
- 4 блок-контакта положения (2 перекидных + 1НО + 1НЗ).

Кассета и аксессуары выключателя см. далее

Редакция 01 от 01.01.2009

Для заполнения опросного листа:

а) заполните данными б) отметьте нужные поля **Базовая комплектация кассеты MC (обязательный комплект поставки)****Кассета MC**Количество **Кассета (с проходными изоляторами)**

Межполюсное расстояние 145 мм (MC1)	<input type="text"/>	51237324FR
Межполюсное расстояние 185 мм (MC2)	<input type="text"/>	51237324FQ
Межполюсное расстояние 240 мм (MC3), на токи до 1250A	<input type="text"/>	51237324FW
Межполюсное расстояние 240 мм (MC3), на токи до 2500A	<input type="text"/>	51237324FS

В состав кассеты входит:

- защитные шторки;
- фиксированная ответная часть ("мама") низковольтного разъема;
- блокировка от выпадения выключателя;
- блокировка между низковольтным разъемом и выключателем;
- проходные изоляторы.

Аксессуары кассеты MC (для заказа в комплекте с кассетой)**Блок-контакты положения "Вкачен/выкачен"**

6 блок-контактов (3 НО, 3 НЗ)	<input type="text"/>	AAA12951FA
12 блок-контактов (6 НО, 6 НЗ)	<input type="text"/>	AAA12951FB

Двери отсека выключателя в сборе

Двери отсека выключателя 145 мм (MC1)	<input type="text"/>	00891343FA
Двери отсека выключателя 185 мм (MC2)	<input type="text"/>	00891343FB
Двери отсека выключателя 240 мм (MC3)	<input type="text"/>	00891343FC

Аксессуары выключателя см. далее

Редакция 01 от 01.01.2009

Для заполнения опросного листа:

- а) заполните данными
- б) отметьте нужные поля

Аксессуары выключателя (для заказа в комплекте с выключателем)**Элементы управления выключателем*** (см. возможные варианты выбора в таблице комбинаций катушек отключения)**Дополнительная катушка отключения MX2**

24 - 30 В пост. тока / 24 В перем. тока	<input type="checkbox"/>	59137
48 - 60 В пост. тока / 48 В перем. тока	<input type="checkbox"/>	59138
100 - 130 В пост. / перем. тока	<input type="checkbox"/>	59139
200 - 250 В пост. / перем. тока	<input type="checkbox"/>	59140

Клеммный зажим (1 шт.)* **59088**


(* *Обязателен, если выбрана дополнительная катушка отключения MX2*)

Катушка минимального напряжения мгновенного действия MN


24 - 30 В пост. тока / 24 В перем. тока	<input type="checkbox"/>	59150
48 - 60 В пост. тока / 48 В перем. тока	<input type="checkbox"/>	59151
100 - 130 В пост. / перем. тока	<input type="checkbox"/>	59152
200 - 250 В пост. / перем. тока	<input type="checkbox"/>	59153

Клеммный зажим (1 шт.)* **59088**

(* *Обязателен, если выбрана катушка минимального напряжения MN*)

Реле времени для катушки MN

48 - 60 В пост. / перем. тока	<input type="checkbox"/>	33680
100 - 130 В пост. / перем. тока	<input type="checkbox"/>	33681
200 - 250 В пост. / перем. тока	<input type="checkbox"/>	33682


Катушка отключения MITOP с минимальным потреблением энергии

MITOP* **59161**

(* *Комплектуется контактом аварийного отключения SDE и катушкой взвода контакта SDE (200 - 250 В перем. тока)*)

Клеммные зажимы (3 шт.)* **59098**

(* *Обязательны, если выбрана катушка MITOP*)


Индикация**Дополнительные блок-контакты положения "Отключен/включен" OF**

1-й дополнительный блок из 4 блок-контактов OF	<input type="checkbox"/>	59090
2-й дополнительный блок из 4 блок-контактов OF	<input type="checkbox"/>	59089

Клеммные зажимы (4 шт.)* ** **59095**

(* *Обязательны, если выбраны 4 дополнительных блок-контакта OF*)

(** *Заказывается по количеству дополнительных блоков*)

Контакт готовности к включению PF

1 блок-контакт PF **59091**

Клеммный зажим (1 шт.)* **59088**

(* *Обязателен, если выбран контакт готовности к включению PF*)

Контакт сигнализации взведенного привода PAF

1 блок-контакт PAF **62124**

(* *Таблица комбинаций катушек отключения*)


MX1	1	1	1	1	1	1
MX2		1			1	
MN			1			1
MITOP				1	1	1

Для заполнения опросного листа:

- а) заполните данными
- б) отметьте нужные поля

Аксессуары выключателя (для заказа в комплекте с выключателем)**Блокировки****Механизм разряда пружины выключателя при выкатывании**

Межполюсное расстояние 145 мм	<input type="checkbox"/>	62138
Межполюсное расстояние 185 мм	<input type="checkbox"/>	62139
Межполюсное расстояние 240 мм	<input type="checkbox"/>	62140

Подключение низковольтных цепей управления**Низковольтный 42-контактный разъем**

Низковольтный 42-контактный разъем*	<input type="checkbox"/>	62152
-------------------------------------	--------------------------	--------------

(*) Заменяет 18-контактный разъем и позволяет подключить:

- 1 мотор-редуктор МСН;
- 1 катушку включения XF;
- 2 катушки MX или 1 катушку MX / 1 катушку MN;
- 1 контакт готовности к включению PF;
- 1 реле MITOP + контакт SDE + катушка взвода контакта SDE;
- 11 блок-контактов положения (2 перекидных + 5НО + 4НЗ).

Для заполнения опросного листа:

а) заполните данными


б) отметьте нужные поля

**Аксессуары ячейки (для заказа независимо от выключателя)****Заземлитель сборных шин 6 - 10 кВ****Межполюсное расстояние, мм**

145	185	240
<input type="checkbox"/> SIFDJT0210	<input type="checkbox"/> SIFDJT0211	<input type="checkbox"/> SIFDJT0212

Заземлитель

145	185	240
-----	-----	-----



25 кА	<input type="checkbox"/> 62160		
31,5 кА		<input type="checkbox"/> 62161	
40 кА	1250 А		<input type="checkbox"/> 62162
	2500 А		<input type="checkbox"/> 62163

Разъединитель 6 - 10 кВ (перемычка)**Исполнение**


Выкатное

 SIFDJT0136**Межполюсное расстояние, мм**


145	185	240
<input type="checkbox"/> 51300403FB	<input type="checkbox"/> 51300403FD	<input type="checkbox"/> 51300403FF

Разъединитель

145	185	240
-----	-----	-----



31,5 кА	1250 А	<input type="checkbox"/> 03407889FA	
40 кА	1250 А		<input type="checkbox"/> 03407889FB
	2500 А		<input type="checkbox"/> 51300150FA

Другие принадлежности**Рукоятка управления**

Рукоятка управления*

 03405140FO

(*) Одного типа для выключателя и заземлителя

Система индикации наличия напряжения VPIS

6 кВ	<input type="checkbox"/> 59498
10 кВ	<input type="checkbox"/> 59499

Компаратор фаз

Компаратор фаз

 59448**Опорные изоляторы**


Стандартные опорные изоляторы (рис.1)*

 59431

Опорные изоляторы с емкостным делителем (рис.2)*

 59430

(*) Каждая позиция включает комплект из 3 изоляторов

Сервисная тележка

Сервисная тележка в сборе

 03408964FO**Набор аксессуаров для двери отсека выключателя (для локального производства двери)**

Набор аксессуаров для двери кассеты MC

 51307558FA